



# บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รับเลขที่ 08343

วันที่ 15 ส.ค. 2565

วันที่

ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ส่วนงานอนุรักษ์พลังงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ที่ /2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขออนุมัติเคราะห้เครื่องปรับอากาศ

คณะกรรมการ

รับเลขที่ 1460

วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕

วันที่

เรียน หัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

หนังสือรับเลขที่ 05518 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2565 ตามที่คณะกรรมการได้ขอเครื่องปรับอากาศเพื่อติดตั้งห้องเรียน มีรายละเอียดดังนี้

1.ติดตั้งอาคารเรียน 40 ชั้น5 ห้องเรียน 5-14 จำนวน 2 เครื่อง

จากการเข้าตรวจสอบ ห้องขนาด 5\*8.4 เมตร เห็นควรใช้เครื่องปรับอากาศขนาด25,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง เพื่อให้เหมาะสมและทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.ติดตั้งอาคารเรียน 6 ชั้น 2 ห้อง 621 จำนวน 2 เครื่อง

จากการเข้าตรวจสอบ ห้องขนาด 4.5\*10 เมตร เห็นควรใช้เครื่องปรับอากาศขนาด25,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง เพื่อให้เหมาะสมและทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.ติดตั้งอาคารเรียน 26 ชั้น 1 ห้อง 26129 จำนวน 2 เครื่องและติดตั้งห้องเรียน 26126 จำนวน 1 เครื่อง

จากการเข้าตรวจสอบห้อง 26129 พบว่า มีเครื่องปรับอากาศแล้วจำนวน 2 เครื่อง ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากพัดลมคอยล์ร้อนด้านนอกไม่ทำงาน ขณะนี้ทางงานอนุรักษ์พลังงานได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว สามารถใช้งานได้ตามปกติ และห้องเรียน 26126 มีเครื่องปรับอากาศแล้ว 1 เครื่อง ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากคอมเพรสเซอร์เสีย เห็นควรใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 25,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งทดแทนเพื่อให้เหมาะสมและทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางงานอนุรักษ์พลังงานได้จัดสรรเครื่องปรับอากาศตามที่คณะกรรมการขอไว้ให้แล้ว ทั้งนี้การติดตั้งเครื่องปรับอากาศขอให้ทางคณะกรรมการ เป็นผู้จัดสรรงบประมาณในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

1388 08343

161005100 161005100

161005100 161005100

161005100 161005100

161005100 161005100

(นาย สัญชัย สุขพันธ์)

นักวิชาการพลังงาน

161005100 161005100

(นายก่อกานต์ ประเสริฐ)

หัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

11 ส.ค. 65

เรียน อธิการบดี

๑) เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

๒) เห็นควรมอบ

15 ส.ค. 2565

(นางสาวสุดใจ สุขคง)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

15 ส.ค. 2565

ทพ/นค คคค  
16 ส.ค. 65

(ผศ.ดร.วิจิต สุขทร)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรียน คณบดี

● เพื่อโปรดทราบ

● เห็นควรมอบ.....

.....

(นางสาววิจิตรา ขุนไชยการ)  
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕

ทพ/นค: ผอ. นวัตกรรม ทพ. นวัตกรรม  
(อ.ดร.วิจิตรา ขุนไชยการ) นวัตกรรม นวัตกรรม

นค: ๑๖/๑๑/๖๕

17/8/65





# บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รับเลขที่ 05518

วันที่ 9 มิ.ย. 2565

เรื่อง

ส่วนราชการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โทร ๐๗๕-๓๙๒๒๓๘

ที่ คคศ. ๕๘๒ /๒๕๖๕

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเคราะหเครื่องปรับอากาศ

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แจ้งคณะครุศาสตร์ขอคืนพื้นที่ชั้น ๑ อาคาร ๑๒ เพื่อปรับเป็นพื้นที่โถง และพื้นที่ชั้น ๑ มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสะสม ที่จะต้องเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ไปยังห้องเรียน อาคาร ๔๐ , อาคาร ๖ ซึ่งห้องเรียนไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาคารเรียน ๒๖ เครื่องปรับอากาศหมดอายุสภาพการใช้งานไม่สามารถจัดซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ

ในการนี้ คณะครุศาสตร์ จึงขออนุมัติเคราะหจากมหาวิทยาลัยขอเครื่องปรับอากาศที่รื้อถอนจากอาคาร ๑๒ ชั้น ๑ จำนวน ๗ เครื่อง เพื่อติดตั้งห้องเรียนให้มีความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ดังนี้

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ๑. ติดตั้งอาคารเรียน ๔๐ ชั้น ๕ ห้องเรียน ๕-๑๔ | จำนวน ๒ เครื่อง |
| ๒. ติดตั้งอาคารเรียน ๖ ชั้น ๒ ห้องเรียน ๖๒๑   | จำนวน ๒ เครื่อง |
| ๓. ติดตั้งอาคารเรียน ๒๖ ชั้น ๑ ห้อง ๒๖๑๒๙     | จำนวน ๒ เครื่อง |
| และติดตั้งห้องเรียน ๒๖๑๒๖                     | จำนวน ๑ เครื่อง |
| รวม   | ๗ เครื่อง       |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ขอขอบคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้

เรียน อธิการบดี

๑) เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

๒) เห็นสมควรมอบ

อธิการบดี

๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง)

คณบดีคณะครุศาสตร์

ผอ. พิศาล, อธิการบดี

๙ มิ.ย. ๒๕

(ผศ.ดร. วิจิต สุขทร)

รองอธิการบดี

(นายก่อกานต์ ประเสริฐ)

หัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ผอ. พิศาล, อธิการบดี  
ผอ. พิศาล, อธิการบดี  
ผอ. พิศาล, อธิการบดี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะครุศาสตร์

ที่ -

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง

ตามที่ได้มีการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในมหาวิทยาลัย โดยอาคาร ๒๖ ซึ่งใช้เป็นห้องพักอาจารย์และห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เมื่อสำรวจพบว่าเครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ ห้อง ๒๖๑๒๔ เสียไม่สามารถใช้งานได้จำนวน ๒ เครื่อง และห้องปรับอากาศในห้องที่ทำการจัดการเรียนการสอน ห้อง๒๖๑๒๔ ไม่สามารถใช้งานได้ ๑ เครื่อง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านส่งผู้ที่เกี่ยวข้องมาตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศในห้องดังกล่าวให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

(อาจารย์สุชาดา จิตกล้า)

ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

เรียน คณบดี

- เพื่อโปรดทราบ/นำทบทวน
- เห็นควรมอบ.....

(นางสาวจิตรา ขุนไวยการ)  
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผอ. ๑๓ คท  
เป็นอรรถาธิบายไว้ด้วย  
เรียน ผอ. ๑๓ คท  
๕๙  
๑๑/๗/๖๕

คณะครุศาสตร์  
รับเลขที่ 1606  
วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๕  
เวลา 10:01 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับเลขที่ 06742

วันที่ 11 ก.ค. 2565

เวลา

๑. ผอ. ๑๓ คท  
๑. ผอ. ๑๓ คท  
- ผอ. ๑๓ คท  
- ผอ. ๑๓ คท  
(นายกมล บุญเมือง)  
ผู้อำนวยการกองกลาง  
๑๑ ก.ค. ๖๕